

一般廃棄物処理施設の維持管理状況

施設名	倉浜衛生施設組合		1号炉											
施設住所	沖縄市宇池原3394番地											熱回収施設 (エコトピア池原)		
平成27年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物														
種類	—	可燃ごみ												
焼却処理量 (ton)	—	1717.07	2923.36	3044.66	1894.61	2547.99	372.28	-	2418.55	3349.97	2568.87	2805.58	96.64	
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—	焼却炉出口												
測定結果の得られた年月日	—	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	
測定結果(°C)	850以上	928	938	940	895	924	911	-	893	924	949	942	941	
集じん装置に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—	集じん装置入口												
測定結果の得られた年月日	—	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	
測定結果(°C)	200未満	177	177	176	177	176	178	-	175	175	176	176	177	
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置	—	煙突中段												
測定結果の得られた年月日	—	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	月平均	
測定結果(ppm)	30	6	6	6	4	4	3	-	9	8	7	7	7	
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
稼働時は、常時機械除去														
排ガス中のダイオキシン類 ※1														
排ガスを採取した位置	—	煙突中段												
排ガスを採取した年月日	—	-	-	-	-	8月20日	-	-	-	-	-	2月3日	-	
測定結果の得られた年月日	—	-	-	-	-	9月18日	-	-	-	-	-	3月10日	-	
測定結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.1	-	-	-	-	0.00078	-	-	-	-	-	0.005	-	
排ガス中のばい煙量及び ばい煙濃度 ※2														
排ガスを採取した位置	—	煙突中段												
排ガスを採取した年月日	—	-	5月15日	-	-	8月20日	-	-	-	12月10日	-	2月3日	-	
測定結果の得られた年月日	—	-	6月15日	-	-	9月30日	-	-	-	1月6日	-	3月10日	-	
測定結果	硫酸化物(ppm)	20	-	0.034	-	-	0.15	-	-	-	0.1	-	0.015	-
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)	0.01	-	0.001	-	-	0.001	-	-	-	0.001	-	0.001	-
	窒素酸化物(ppm)	50	-	18	-	-	15	-	-	-	6.9	-	49	-
	塩化水素(ppm)	50	-	8.3	-	-	4.2	-	-	-	14	-	15	-

※1 排ガス中のダイオキシン類の測定は、年2回

※2 排ガス中の ばい煙濃度の測定は、2月を超えない作業期間に1回以上