

R5年度 焼却炉運転計画

作成日 2022/11/2

項目		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			合計	
															上	中	下		
前年同月搬入量			5,849	6,287	6,081	6,058	6,303	5,838	6,079	5,848	6,334	6,452	5,406	6,135					
重量	搬入推定量		6025	6477	6263	6238	6492	6012	6261	6026	6524	6280.1	5568	6320				74,486	
	焼却予定量	1号	1940	2755	0	0	2290	3000	2250	1950	2980	3100	2800	1590				24,655	
		2号	2985	1210	3000	3100	3035	3000	2200	2045	2280	0	0	1645				24,500	
		3号	1270	2875	3000	3100	1875	0	0	2040	2860	3100	2800	3085				26,005	
		合計	6195	6840	6000	6200	7200	6000	4450	6035	8120	6200	5600	6320				75,160	
〔t〕	ごみピット残量 (翌月1日0時)		830	467	730	768	60	72	1883	1874	278	358	326	326				搬入量 予想 昨年度比	
焼却	1号炉	運転	<div>休炉点検</div> <div>整備工事(60日)</div> <div>全炉停止</div>															102.5%	
		2号炉	運転	<div>休炉点検</div> <div>後期整備(60日)</div>															年間搬入
	3号炉	運転	<div>休炉点検</div> <div>後期整備(60日)</div>															74,486	
		3号炉	運転	<div>休炉点検</div> <div>後期整備(60日)</div>															年間焼却
	休炉・点検	1号炉																	75,160
		2号炉																	
3号炉																			
共通																			
備考			<div>ごみピット残量</div> 																