

別紙 電力使用計画

施設名称 倉浜衛生施設組合 熱回収施設

主契約電力		600	kW		自家発補給契約電力		1,400	kW	
年月	使用電力量 (kwh)	使用電力量内訳 (kwh)				力率 %	最大電力 (kW)		
		主契約電力		自家発補給					
				契約電力					
		夏季	その他季	夏季	その他季				
令和5年 4月	0		0		0	85			
令和5年 5月	0		0		0	85			
令和5年 6月	0		0		0	85			
令和5年 7月	0	0		0		85			
令和5年 8月	0	0		0		85			
令和5年 9月	0	0		0		85			
令和5年 10月	147,553		0		147,553	100			
令和5年 11月	147,553		0		147,553	100			
令和5年 12月	0		0		0	85			
令和6年 1月	0		0		0	85			
令和6年 2月	0		0		0	85			
令和6年 3月	0		0		0	85			
合 計	295,106	0	0	0	295,106				

- ※ 主契約とは常用線をいいます。
- ※ 電力使用計画は、令和3年度の実績と令和5年度の運転計画を基に作成しています。毎年受電日数に変動があるため、参考値となります。
- ※ 令和5年10月から11月の受電(主契約+自家発補給を使用予定)は、全休炉整備のため14日の使用予定となります。
- ※ 焼却施設の不具合により、予定使用電力量が大きく変動、また10月、11月以外に買電が発生する場合があります。
- ※ 過去の使用電力量や最大電力は、下記の実績値をご参考ください。

令和3年度9月までの使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R4.4	R4.5	R4.6	R4.7	R4.8	R4.9
主契約電力						
自家発補給						
使用電力量計	0	0	0	9,421	0	1,452
最大電力				454		454

令和3年度の使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R3.4	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9
主契約電力				18,834	3,615	
自家発補給				75,396	119,649	
使用電力量計	0	0	0	94,230	123,264	0
最大電力				796	626	
	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3
主契約電力						
自家発補給	145,797	227,047				
使用電力量計	145,797	227,047	0	0	0	0
最大電力	57	487				

令和2年度の使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9
主契約電力						
自家発補給						
使用電力量計	0	0	0	0	0	0
最大電力						
	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3
主契約電力	2,810					
自家発補給	242,940	35,010				
使用電力量計	245,750	35,010	0	0	0	0
最大電力	425	79				