

別紙 電力使用計画

施設名称 倉浜衛生施設組合 熱回収施設

主契約電力		600	kW		自家発補給契約電力		1,400	kW	
年月	使用電力量 (kwh)	使用電力量内訳 (kwh)				力率 %	最大電力 (kW)		
		主契約電力		自家発補給					
				契約電力					
		夏季	その他季	夏季	その他季				
令和7年 4月	0		0		0	85			
令和7年 5月	0		0		0	85			
令和7年 6月	0		0		0	85			
令和7年 7月	0	0		0		85			
令和7年 8月	0	0		0		85			
令和7年 9月	0	0		0		85			
令和7年 10月	0		0		217,980	100			
令和7年 11月	0		0		217,980	100			
令和7年 12月	0		0		0	85			
令和8年 1月	0		0		0	85			
令和8年 2月	0		0		0	85			
令和8年 3月	0		0		0	85			
合 計	0	0	0	0	435,960				

- ※ 主契約とは常用線をいいます。
- ※ 電力使用計画は、令和5年度の実績と令和7年度の運転計画を基に作成しています。毎年受電日数に変動があるため、参考値となります。
- ※ 令和7年10月から11月の受電(主契約+自家発補給を使用予定)は、全休炉整備のため15日から16日の使用予定となります。
- ※ 焼却施設の不具合により、予定使用電力量が大きく変動、また10月、11月以外に買電が発生する場合があります。
- ※ 過去の使用電力量や最大電力は、下記の実績値をご参考ください。

令和6年度9月までの使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9
主契約電力						6,614
自家発補給				16,784		
使用電力量計	0	0	0	16,784	0	6,614
最大電力				984		368

令和5年度の使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9
主契約電力					548	241
自家発補給						
使用電力量計	0	0	0	0	548	241
最大電力					168	269
	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3
主契約電力	113,012	110,803				
自家発補給	63,159	71,301				
使用電力量計	176,171	182,104	0	0	0	0
最大電力	600	600				

令和4年度の使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R4.4	R4.5	R4.6	R4.7	R4.8	R4.9
主契約電力						
自家発補給						
使用電力量計	0	0	0	9,421	0	1,452
最大電力				454		454
	R4.10	R4.11	R4.12	R5.1	R5.2	R5.3
主契約電力						
自家発補給	142,900	192,900				
使用電力量計	142,900	192,900	0	0	0	0
最大電力	394	1,588				