

別紙 電力使用計画

施設名称 倉浜衛生施設組合 熱回収施設

主契約電力 600 kW 自家発補給契約電力 1,400 kW

年月	使用 電力量 (kwh)	使用電力量内訳 (kwh)				力率 %	最大 電力 (kW)
		主契約電力		自家発補給			
				契約電力			
		夏季	その他季	夏季	その他季		
令和8年 4月	0		0		0	85	
令和8年 5月	0		0		0	85	
令和8年 6月	0		0		0	85	
令和8年 7月	0	0		0		85	
令和8年 8月	0	0		0		85	
令和8年 9月	0	0		0		85	
令和8年 10月	0		0		164,570	100	
令和8年 11月	0		0		164,570	100	
令和8年 12月	0		0		0	85	
令和9年 1月	0		0		0	85	
令和9年 2月	0		0		0	85	
令和9年 3月	0		0		0	85	
合 計	0	0	0	0	329,140		

※ 主契約とは常用線をいいます。

※ 電力使用計画は、令和6年度の実績と令和8年度の運転計画を基に作成しています。毎年受電日数に変動があるため、参考値となります。

※ 令和8年10月から11月の受電(主契約+自家発補給を使用予定)は、全休炉整備のため14日から15日の使用予定となります。

※ 焼却施設の不具合により、予定使用電力量が大きく変動、また10月、11月以外に買電が発生する場合があります。

※ 過去の使用電力量や最大電力は、下記の実績値をご参考ください。

令和7年度9月までの使用電力量(kWh)と最大電力(kW)の実績値

	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9
主契約電力					2,497	
自家発補給						
使用電力量計	0	0	0	0	2,497	0
最大電力					529	

令和6年度の使用電力量(kWh)と最大電力(kW)の実績値

	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9
主契約電力						6,614
自家発補給				16,784		
使用電力量計	0	0	0	16,784	0	6,614
最大電力				984		368
	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3
主契約電力				751		
自家発補給				203,893	93,559	
使用電力量計	0	0	0	204,644	93,559	0
最大電力				1,746	1,260	

令和5年度の使用電力量(kWh)と最大電力(kW)の実績値

	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9
主契約電力					548	241
自家発補給						
使用電力量計	0	0	0	0	548	241
最大電力					168	269
	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3
主契約電力	113,012	110,803				
自家発補給	63,159	71,301				
使用電力量計	176,171	182,104	0	0	0	0
最大電力	600	600				