

質 疑 回 答 書(1/2)

関係各位 殿

令和7年1月24日

倉浜衛生施設組合

業務第二課長 宮里 学

件 名

汚泥再生処理センター運転管理業務委託

質 問 事 項

質疑 1 入札公告 7 入札及び落札候補者の決定に関する事項 (4)必要書類について、
④「3 設計図書等の配布及び入札参加申請について (3)資格審査に伴う必要書類①～⑧」において、⑧積算内訳書(組合指定様式)が含まれておりますが、その内訳書とは別に、②積算内訳書(令和7年度～9年度)を提出するという理解で宜しいでしょうか。

回 答 資格審査に伴う書類1部、入札必要書類1部、同じ内容のものを計2部の積算内訳書の提出をお願いいたします。

質疑 2 委託契約書(案)第13条2において、「要求水準書にて要求されている人数を充たすまで」との記載がありますが、本入札においては要求水準書は提示されておらず、仕様書においても人数に関する記載はないため、当該記載事項は誤記と考えて宜しいでしょうか。

回 答 誤記のため訂正します。

訂正文:受注者は、運転準備期間の終了までに、仕様書を満たすよう、係る資格を有するものを確保し、かつ、本契約の終了までこれを維持する。

質疑 3 委託契約書(案)別紙4 (第53条関係) 2において、「本件契約第49条第2項に基づき」との記載がありますが、「第53条第2項」であると考えて宜しいでしょうか。

○ 質疑書提出期限 : 令和7年1月21日(火) 12時まで

○ 質疑回答予定日 : 令和7年1月24日(金) 17時まで

倉浜衛生施設組合 業務第二課

[電話] 098-9219-0883

[FAX] 098-989-6652

質 疑 回 答 書(2/2)

関係各位 殿

令和7年1月24日

倉浜衛生施設組合

業務第二課長 宮里 学

件 名

汚泥再生処理センター運転管理業務委託

質 問 事 項

また、(3)施設賠償責任保険の加入が求められておりますが、施設所有者ではないため、加入不要と考えて宜しいでしょうか。

回 答 お見込みのとおりです。

施設賠償責任保険の加入については、加入不要です。

質疑 4 仕様書 第2特記事項2その他(5)業務計画書の作成要領④において、「スクリュウプレス脱水機(軸摺動式)の運転方法について」との記載がありますが、本施設において設置されている脱水機は軸摺動式スクリュウプレス脱水機であるという認識で宜しいでしょうか。

回 答 誤記です。 誤:スクリュウプレス脱水機(軸摺動式)

正:軸摺動式スクリュウプレス脱水機

○ 質疑書提出期限 : 令和7年1月21日(火) 12時まで

○ 質疑回答予定日 : 令和7年1月24日(金) 17時まで

倉浜衛生施設組合 業務第二課

〔電話〕 098-9219-0883

〔FAX〕 098-989-6652